



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ul. 1 Maja 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel./faks (0-86) 275-25-85 lub (0-86) 275-25-91

e-mail : [psse.wysokie.mazowieckie@sanepid.gov.pl](mailto:psse.wysokie.mazowieckie@sanepid.gov.pl)

Wysokie Mazowieckie, 2024.04.02

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 9  
tel./fax (86) 275 25 85, 275 25 91

## Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Jabłonka Kościelna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości:

Dabrowa Dzieciel, Faszcze, Jabłonka Kościelna, Jabłonka-Świerszczewo, Miodusy-Litwa, Miodusy-Stasiowięta, Miodusy-Stok, Miodusy Wielkie, Mścichy, Święck-Nowiny, Święck Wielki, Trzeciny, Tybory-Jeziernia, Tybory-Kamianka, Tybory-Misztale, Tybory-Olszewo, Tybory-Trzcianka, Tybory-Wólka, Tybory-Żochy, Wiśniówek, Wiśniówek-Kolonia, Wólka Duża, Wólka Mała - gm. Wysokie Mazowieckie oraz Stary Skarżyn, Nowy Skarżyn, Zaręby Świeżki, Brajczewo Sierzputy- na terenie powiatu zambrowskiego; stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

**Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.** Przetworzenia wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.


Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

**Uwaga:** Wodę należy **gotować przez minimum przez 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schłodzenia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2min.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
w Wysokiem Mazowieckiem

*lek. med. Andrzej Grzeszczuk*

Zakład Wodociągów, Kanalizacji  
i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie  
Wpłynęło dnia 03.04.2024  
L.dz. 568 Podpis



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ul. 1 Maja 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel./faks (0-86) 275-25-85 lub (0-86) 275-25-91

e-mail : psse.wysokie.mazowieckie@sanepid.gov.pl

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 9  
tel./fax (86) 275 25 85, 275 25 91  
HK.9020.60.2024

Wysokie Mazowieckie, 2024.04.02

**Zakład Wodociągów Kanalizacji  
i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**  
18-200 Wysokie Mazowieckie  
ul. 1 Maja 6

## DECYZJA NR 11/ HK/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem działając na podstawie art.27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2023r., poz.338,1688), w związku z art.5 ust.1, art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2023r., poz. 537,1688) oraz § 3 i § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 oraz części C tabela 1, lp. 1 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775,803), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej dnia 26.03.2024r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jabłonka Kościelna** (gm. Wysokie Mazowieckie) w ramach kontroli urzędowej i biorąc pod uwagę ich wyniki zawarte w sprawozdaniach nr M.9051.361.2024 z dnia 27.03.2024r.

### postanawia

1. **stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jabłonka Kościelna z uwagi na wystąpienie w wodzie **bakterii grupy coli - szacunkowa liczba 4[1;12] jtk w 100ml wody**
2. zobowiązać zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem do przeprowadzenia działań naprawczych w celu doprowadzenia wody w wodociągu opisanym w punkcie 1 do wartości określonych w ww. rozporządzeniu, a w szczególności do obniżenia wartości bakterii grupy coli w terminie do **3 tygodni od otrzymania przedmiotowej decyzji,**
3. zobowiązać do poinformowania odbiorców o jakości wody zgodnie z przekazaniem dnia 02.04.2024r. komunikatem PPIS w Wysokiem Mazowieckiem oraz zamieszczenia informacji na stronie internetowej, jeżeli taka istnieje oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy
4. bieżącego informowania PPIS o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody.

### Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie badań **mikrobiologicznych** próbek wody, pobranych do badania w dniu 26.03.2024r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jabłonka Kościelna stwierdza, że **woda do picia nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym** określonym w załączniku nr 1 część C

ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie  
Wpłynęło dnia ..... 03.04.2024  
L.dz. .... 568 ..... Podpis ..... *[Signature]*

tabela 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ) jako, że : badanie wody wykazało w próbce wody pobranej z zaworu czerpalnego w pomieszczeniu kuchni przy zlewie na parterze Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej ponadnormatywny parametr: **bakterie grupy coli w 100cm<sup>3</sup>wody –szacunkowa liczba 4 jtk**, podczas, gdy najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce w 100cm<sup>3</sup> wody powinna wynosić: bakterie grupy coli – **0**.

Państwowa Inspekcja Sanitarna powołana jest do kontroli przestrzegania i wykonywania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz kontroli jakości wody. Bakterie grupy coli nie powinny występować w uzdatnionej wodzie. Ich obecność w systemie dystrybucyjnym może świadczyć o odradzeniu się populacji i możliwym powstawaniu biofilmu, bądź zanieczyszczeniu wody materiałem obcym. W trakcie prac mających na celu przywrócenie jakości wody odpowiadającej wymogom ww. rozporządzenia **woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu w ciągu 2 min.** Przegotowania wymaga również woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych ( np. mycia podłóg) i splukiwania toalet. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem orzekł o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi i wydał polecenia jak w osnowie decyzji. Znajdują one uzasadnienie w wyżej powołanych przepisach.

W przypadku niezastosowania się do niniejszej decyzji podjęte zostaną czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2023r., poz. 2505 z późn.zm.<sup>1</sup>).

### Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wysokiem Mazowieckiem oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W takim przypadku decyzja nie może zostać zaskarżona w późniejszym terminie w drodze odwołania do organu wyższej instancji oraz podlega wykonaniu z upływem dnia, w którym stała się ostateczna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wysokiem Mazowieckiem  
*lek. med. Andrzej Grzeszczuk*

### Załączniki:

- Komunikat z dnia 02.04.2024r. o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Jabłonka Kościelna.
- Sprawozdania z badań próbek wody nr M.9051.361.2024 z dnia 27.03.2024r.

### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A
- 2.a/a

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r., poz. 2760, 1429, 556